



Abweichungen zur TAB 2019-Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz der EAM Netz GmbH:

zu Punkt 7.2 Zählerplätze mit direkter Messung:

- Im Netzgebiet der Gemeindegewerke Großkrotzenburg GmbH sind alle Zählerplätze für direktmessenden Zählern mit Dreipunkt-Befestigung in Stecktechnik auszuführen. Vor einem geplanten Einsatz von eHZ Zählern ist zwingend Rücksprache mit den Gemeindegewerken Großkrotzenburg GmbH zu halten.

zu Punkt 4.1 Anmeldung von Kundenanlagen und Geräten (Absatz 1):

- Zur Anmeldung ist der Vordruck "Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz" der Gemeindegewerke Großkrotzenburg GmbH zu verwenden.

zu Punkt 4.2.1 Allgemeines (Absatz 2):

- Für die Meldung der Inbetriebsetzung ist der Vordruck "Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz" der Gemeindegewerke Großkrotzenburg GmbH zu verwenden.

zu Punkt 4.3 Plombenverschlüsse (Absatz 3):

- Müssen für Arbeiten an elektrischen Anlagen Plomben entfernt werden, ist dies den Gemeindegewerken mit beigefügtem Formular mitzuteilen.

Stand 01.10.2022